

Gällande Tätskikt Altan Privatvägen 5

På betongbjälklaget ligger det:

Membranisolering med helsvetsad tvålagstäckning med förstärkningsunderlag typ YEP 2500 samt överliggande membran av typ Mataki Trema 5 YEP 6500.

Detta är en extremt slitstark beläggning och används bland annat vid broskarvar under vägbeläggning.

Jag ser det som osannolikt att sättgruset ska kunna skada det ovan nämnda tätskiktet och förorsaka en läcka.

Niklas Hebrant

0708728331

Hebrant Bygg & Kretslopp AB