



# Radonindikering

## Rådgivande korttidsindikering av Radon

<b>Fastighetsbeteckning</b>	Viljestyrkan 14
<b>Adress</b>	Ljusnevägen 52
<b>Postnummer</b>	128 48
<b>Ort</b>	Bagarmossen
<b>Mätdatum</b>	2025-01-14
<b>Exponeringstid</b>	1,5h
<b>Mätinstrument</b>	Radon Eye Kalibrerad 2025-01-08
<b>Egenkontroll</b>	2025-01-08
<b>Hustyp</b>	2-plans radhus med källare
<b>Byggnadsår</b>	1952
<b>Ventilation</b>	Självdrag
<b>Blåbetong</b>	Uppgift saknas
<b>Väderlek/Temp</b>	Ca + 5°C och mullet

### Genomsnittlig radonhalt i bostad

198 Bq/m<sup>3</sup>

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden och är inte övervakad av undertecknad. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädring och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Det hygieniska gränsvärdet för radon är 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Nyköping 2025-01-14

Thomas Björk  
FST Husbesiktningar AB